

Patent Pending No. 0129096.4



mini & maxi lime pump/bomba

INSTALLATION & MAINTENANCE MANUAL / MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO



- Completely reversible / Completamente reversible
- Quick and easy to install / Rápido y fácil de instalar
- 3 models to suit different lineset covers / 3 modelos para adaptarse a distintas cubiertas de tubería de cobre
- Available in ivory and white / Disponible en colores blanco Y marfil
- Quietly and reliably pump condensate to a maximum height of 33 feet (Mini Lime) and 49 feet (Maxi Lime) / Bombear el agua de condensado hasta una altura maxima de 33 pies (Mini Lime) y 49 pies (Maxi Lime) de manera silenciosa y confiables

This manual provides complete instructions for installation and maintenance which should be carefully followed. Please record following information for future reference: / Agradecemos su compra de la nueva bomba Mini o Maxi Lime. Este manual proporciona las instrucciones que deben de seguirse cuidadosamente para la correcta instalacion y mantenimiento de la bomba:

Serial number:
Número de serie:

Operating voltage:
Voltaje operativo:

Date installed:

Fecha de instalación:

Location of pump:

Ubicación de la bomba:

Imported and Distributed by: / Importado y distribuido para:



2601 Spenwick Drive, Houston, TX 77055 Tel: 800-231-3345 Fax: 800-441-0051 www.rectorseal.com

Product Warranty The manufacturer disclaims all implied and express warranties, including the implied warranty of merchantability and the implied warranty of fitness for a particular purpose, except as follows: This condensate product purchased by you concurrently is unconditionally warranted to be free from defects in material and workmanship under normal use for a period of two years, from date of purchase, providing it is installed and operated strictly in accordance with the manufacturer's installation instructions. If the product is found to be defect or otherwise fails in normal use, you may return it for replacement. All freight charges for the return of the product shall be borne by you. The manufacturer will pay outgoing freight charges for the replacement product. Defective product returned to the factory prepaid will be repaired or replaced free of charge. Replacement product will, to the extent such product is then available in the manufacturer's inventory, be of a similar type of color and kind. Manufacturer retains the right to substitute product if the replacement product does not conform in terms of color, type and specifications to the original product if no longer available. This warranty does not cover replacement labor or any cost, claim or incident to any defect nor does it cover any consequential damages. The sole liability of the manufacturer under this warranty is limited to the replacement of defective product. Product damaged by improper use, accident, neglect, alteration, abuse or improper installation is excluded from this warranty.

Manufactured by: Aspen Pumps Apex Way Hailsham East Sussex BN27 3WA United Kingdom
website: www.aspenpumps.com

Technical Data / Datos técnicos

ENG

- POWER SUPPLY:
 - Mini Lime: 115V AC 0.16A 13.5W 60HZ 230V AC 0.10A 15W 60HZ 24 V AC 0.7A 16W 60HZ
 - Maxi Lime: 115V AC 0.23A 18W 60HZ 230V AC 0.10A 15W 60HZ
- 3A volt-free Alarm wires, N/O N/C contacts rated @ 5A inductive @ 230V AC
- Mini Lime: Continuously rated
- Maxi Lime: Non-continuously rated – operating time: 10 mins on / 5 mins off
- Mini Lime: Class I appliance
- Maxi Lime: Class II appliance
- Hall effect electronic water level sensors
- Thermally protected pump
- Fully potted electronics
- Maximum water temperature: 104°F


ES

- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:
 - Mini Lime: 115V CA 0.16A 13.5W 60HZ 230V CA 0.10A 15W 60HZ 24 V CA 0.7A 16W 60HZ
 - Maxi Lime: 115V CA 0.23A 18W 60HZ 230V CA 0.10A 15W 60HZ
- Cables de alarma de 3A sin voltios, contactos N/O N/C con capacidad nominal a 5A inductivo a 230 V CA.
- Mini Lime: A condición continua, Maxi Lime: Funcionamiento discontinuo Marcha 5 minutos / Paro 5 minutos
- Mini Lime: Aparato Clase I
- Maxi Lime: Aparato Clase II
- Sensor de nivel de agua electrónico tipo efecto Hall
- Bomba protegida térmicamente
- El sistema de circuitos electrónicos esta

- SOUND LEVEL:
 - Mini Lime: 23.5-27dB(A)
 - Maxi Lime: 35dB(A) @ 39"
- ETL® listed
- CAPACITY:
 - Mini Lime: 3.2 GPH @ zero head,
 - Maxi Lime: 7.5 GPH @ zero head,
- MAXIMUM RECOMMENDED HEAD:
 - Mini Lime: 33ft Maxi Lime: 49ft
- Discharge tube 1/4" i.d
- Gravity inlet
- Handles minisplits up to:
 - Mini Lime: 30,000 BTU/HR
 - Maxi Lime: 60,000 BTU/HR

- totalmente sellado (encapsulados)
- Temperatura máxima del agua: 104°F
- NIVEL DE SONIDO: Mini Lime: 23.5-27 Decibeles
- Maxi Lime: 35 Decibeles @ 39"
- Listada por ETL®
- CAPACIDAD:
 - Mini Lime: 3.2 GPH @ cero pies de carga
 - Maxi Lime: 7.5 GPH @ cero pies de carga,
- MÁXIMA CARGA HIDROSTÁTICA RECOMENDADA:
 - Mini Lime: 26 pies Maxi Lime: 49 pies
- Manguera de descarga de 1/4" de d.i.
- Entrada de gravedad
- Puede trabajar con minisplits hasta:
 - Mini Lime: 30,000 BTU/HR
 - Maxi Lime: 60,000 BTU/HR

Kit includes / El paquete incluye



ENG

Check that all components are present before starting installation.

- 1a. Mini Lime Pump assembly or 1b
- 1b. Maxi Lime Pump assembly
2. Elbow
3. 31" lineset cover
4. Ceiling plate
5. 20" 5/8" i.d. green connector hose
6. Evaporator flashing
7. 2 couplers for Aspen Slimline series (for models ASP-ML-115, ASP – ML 230, ASP-ML-LG24 only)
8. Wallplugs and screws
9. Installation manual
10. Warning label
11. 1 amp inline fuse

*1/4" vinyl discharge hose is not included and must be supplied on site.

NOTE: For Models ASP-ML-115, ASP-ML-230 and ASP-ML-LG24 in the ASPEN SLIMLINE series, additional couplers and 31" lengths of duct are available as spare parts. For models ASP-MLS-115, ASP-MLS-230 and ASP-MLS-LG24 in the SLIMDUCT SD77 and LINEHIDE CD 75 series and ASP-MLF-115 and ASP-MLF-230 in the FORTRESS LD92 series, additional couplers, fittings and lengths of duct are available as spare parts.


ES

Comprobar que estén presentes todos los componentes antes de iniciar la instalación.

- 1a. Unidad de bomba Mini Lime o 1b
- 1b. Unidad de bomba Maxi Lime
2. Codo
3. Cubierta de tubería de cobre, 31"
4. Placa de techo
5. manguera de drenaje verde, 20" x 5/8" de d.i.
6. Vierteaguas del evaporador
7. 2 acopladores para la serie ASPEN SLIMLINE (Solamente modelos ASP-ML-115, ASP-ML-230, ASP-ML-LG24)
8. Tapones de pared y tornillos
9. Manual de instalación
10. Etiqueta de advertencia
11. Fusible en línea, 1 amp

*No se incluye la manguera de descarga de plástico de 1/4" de d.i., debiera adquirirse por separado.

NOTA: Para los modelos ASP-ML-115, ASP-ML-230 y ASP-ML-LG24 serie Aspen Slimline, se ofrecen acopladores adicionales y tramos de 31" de cubierta de tubería de cobre Slimline como piezas de repuesto. Para modelos ASP-MLS-230 y ASP-MLS-LG24, serie Slimduct SD77 o Linehide CD75 o serie FORTRESS LD92, se ofrecen acopladores y accesorios adicionales y tramos de cubierta de cobre como piezas de repuesto.



Operating levels / Niveles de operación

ENG


The float inside the reservoir operates at 3 different heights which are illustrated in the diagram below. 3/8" – Pump is off. 3/4" – Pump operates. 1" – Safety switch operates, switches off evaporator and activates optional alarm.

NOTE: To stop the pump running, the float must rest in the lowest position, on the bottom of the reservoir.


ES

El flotador dentro del depósito funciona en 3 alturas diferentes que se ilustran en el diagrama a continuación. 3/8" – La bomba est. apagada. 3/4" – La bomba funciona. 1" – El interruptor de seguridad funciona, apaga la evaporador y activa la alarma opcional.

NOTA: Para detener la bomba en funcionamiento, el flotador debe descansar en la posición mas baja, en el fondo del depósito.



Performance Graphs / Graficas de comportamiento



DO NOT RUN PUMP DRY, SERIOUS DAMAGE WILL OCCUR AND INVALIDATE WARRANTY. NO HAGA FUNCIONAR LA BOMBA EN SECO, OCURRIRÁN DAÑOS GRAVES QUE DEJARÁN NULA LA GARANTÍA.

Important notes / Notas importantes

ENG SIZING OF DISCHARGE HOSE
USING DISCHARGE HOSE OTHER THAN SIZE SPECIFIED WILL MATERIALLY AFFECT PUBLISHED DATA AND MAY RESULT IN LOWER PERFORMANCE.

ES DIMENSIONAMIENTO DE LA MANGUERA DE DESCARGA
EL USO DE UNA MANGUERA DE DESCARGA DE DIMENSIONES DIFERENTES A LAS RECOMENDADAS AFECTARÁ SIGNIFICATIVAMENTE LOS DATOS PUBLICADOS ASÍ COMO EL DESEMPEÑO.

ENG NOISE
ALL ASPEN MINI PUMPS OPERATE QUIETLY, HOWEVER, UNDER CERTAIN CONDITIONS WHERE AN EXTREMELY LOW AMBIENT NOISE LEVEL IS PRESENT, THE SOUND OF THEIR INTERMITTENT OPERATION MAY STILL BE PERCEIVED AS NOISY. FOR THIS REASON, EXTREME CAUTION SHOULD BE EXERCISED WHEN SELECTING PUMPS FOR AREAS WHERE NOISE CAN BE A PROBLEM AND THE PUMP SHOULD ALWAYS BE SITED OUTSIDE THE SENSITIVE AREA.

ALWAYS CONFIRM ACCEPTABLE NOISE LEVEL BEFORE INSTALLING ANY CONDENSATE PUMP IN A BEDROOM OR OTHER NOISE SENSITIVE AREA.

CONSULT AIRTEC FOR FURTHER INFORMATION AND FOR DETAILS OF ALTERNATIVE PUMPING METHODS.

ES RUIDO
TODAS LAS MINIBOMBAS ASPEN FUNCIONAN EN SILENCIO; SIN EMBARGO, BAJO CIERTAS CONDICIONES, CUANDO LOS NIVELES DE RUIDO AMBIENTE SEAN EXTREMADAMENTE BAJOS, EL SONIDO DE SU OPERACIÓN INTERMITENTE PUEDE QUE SE PERCIBA COMO RUIDOSO. POR ESTA RAZÓN, SE DEBER TENER SUMO CUIDADO AL SELECCIONAR BOMBAS PARA AREAS DONDE RUIDO PUEDE ESTAR UNA PROBLEMA Y LA BOMBA SIEMPRE SE DEBE COLOCAR FUERA DEL AREA SENSIBLE.

SIEMPRE CONFIRME QUE EL NIVEL DE RUIDO ES ACEPTABLE ANTES DE INSTALAR CUALQUIER BOMBA DE CONDENSADOS EN UN DORMITORIO U OTRO AREA SENSIBLE AL RUIDO.

CONSULTE A AIRTEC PARA MAYOR INFORMACIÓN Y OBTENER DETALLES DE LOS MÉTODOS DE BOMBEO ALTERNATIVOS.

ENG POWER SUPPLY
LINE VOLTAGE MINI & MAXI LIME PUMPS ARE DESIGNED TO OPERATE AT EITHER 115 OR 230 VOLTS AC, 60HZ WITH A TOLERANCE OF + OR - 10%. IN BUILDINGS WIRED FOR 208 VOLTS, 230 VOLT PUMPS SHOULD OPERATE NORMALLY PROVIDED THIS IS A TRUE 208 VOLT SUPPLY. HOWEVER USA POWER GENERATION NORMS PERMIT A TOLERANCE OF +10% AND -15% AND IF THE ACTUAL POWER SUPPLIED TO THE PUMP IS BELOW 208 VOLTS, IT CANNOT OPERATE AT FULL CAPACITY, WILL TEND TO OVERHEAT AND MAY BURN OUT PREMATURELY.

YOU ARE STRONGLY ADVISED TO CONFIRM THAT THE VOLTAGE ON SITE IS WITHIN OPERATING RANGE BEFORE INSTALLING THE PUMP AS OUR WARRANTY DOES NOT COVER DAMAGE CAUSED BY INSUFFICIENT POWER SUPPLY. IF IN DOUBT, CONSULT AIRTEC FOR FURTHER DETAILS.

ES ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
LAS BOMBAS MINI Y MAXI LIME DE ALTA VOLTAJE ESTÁN DISEÑADA PARA OPERAR A 115 O 230 VOLTIOS CA, 60 HZ CON UNA TOLERANCIA DE +/- 10%. EN EDIFICACIONES CON INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA 208 VOLTIOS LAS BOMBAS DE 230 VOLTS DEBEN DE OPERAR NORMALMENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL SUMINISTRO ELÉCTRICO REAL SEA DE 208 VOLTIOS. SIN EMBARGO LAS NORMAS DE GENERACIÓN EN USA PERMITEN UNA TOLERANCIA DE +10% Y -15% POR LO QUE SI EL SUMINISTRO ELÉCTRICO ESTUVIERA POR DEBAJO DE 208 VOLTIOS, LAS BOMBAS NO PODRÁN OPERAR A SU CAPACIDAD TOTAL, Y TENDERÁN A SOBRECALENTARSE Y QUIZAS QUEMARSE PREMATURAMENTE.

ES ALTAMENTE ACONSEJABLE QUE SE CONFIRME QUE EL VOLTAJE EN EL SITIO ESTÉ DENTRO DEL RANGO DE OPERACIÓN ANTES DE LA INSTALACIÓN DE LAS BOMBAS, COMO NUESTRA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS CAUSADOS POR INSUFICIENCIAS EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO, SI HAY DUDAS AL RESPECTO FAVOR DE CONSULTAR A AIRTEC PARA MÁS DETALLES.

ENG PREVENTION OF SIPHONING
ENSURE THAT END OF DISCHARGE HOSE IS HIGHER THAN WATER LEVEL IN EVAPORATOR DRAIN PAN.

IF CONDENSATE DISCHARGE POINT MUST BE LOWER THAN DRAINPAN THEN 1/4" DISCHARGE HOSE FROM PUMP MUST EMPTY INTO A LARGER DIAMETER DRAIN PIPE AT A HIGHER LEVEL THAN DRAINPAN.

THIS JOINT MUST INCORPORATE AN AIR BREAK TO PREVENT SIPHONING.


FOR FULL DETAILS ON SIPHONING, CONSULT ASPEN PUBLICATION: GUIDELINES FOR CORRECT INSTALLATION OF DISCHARGE HOSE, ON LAST PAGES OF THIS MANUAL.

ES PREVENCIÓN DEL EFECTO SIFON
CERCIÓRESE DE QUE EL EXTREMO DE LA MANGUERA DE DESCARGA ESTÉ EN UN NIVEL MÁS ALTO QUE EL NIVEL DEL AGUA EN LA BANDEJA DE DESAGÜE DEL EVAPORADOR.

SI EL PUNTO DE DESCARGA DE AGUA DE CONDENSACIÓN DEBE ESTAR MAS ABAJO QUE LA BANDEJA DE DESAGÜE, LA MANGUERA DE DESCARGA DE 1/4" PROVENIENTE DE LA BOMBA DEBE VACIARSE EN UNA TUBERÍA DE DESAGÜE QUE TENGA UN DIÁMETRO MAYOR Y ESTÉ EN UN NIVEL MÁS ALTO QUE LA BANDEJA.

ESTA UNIÓN DEBE INCORPORAR UN ESPACIO DE AIRE PARA EVITAR EL SIFONAJE.

SI DESEA MAYORES DETALLES SOBRE EL SIFONAJE, CONSULTE LA PUBLICACIÓN DE ASPEN: PAUTAS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA MANGUERA DE DESCARGA, INCLUIDA EN ÚLTIMO PÁGINAS DE ESTE MANUAL.



Checklist / Lista de verificación

ENG

ITEM	DESCRIPTION	✓	ITEM	DESCRIPTION	✓
1	Does pump voltage conform with evaporator supply voltage?		8	Is maximum head within pump limits?	
2	Is actual power input sufficient to drive pump?		9	Is discharge hose sized at 1/4" i.d. as per manufacturer's instructions?	
3	Is pump permanently energized regardless of evaporator operation?		10	Is discharge hose watertight?	
4	Is fuse installed?		11	Is pump level?	
5	Is overflow switch (gray and purple wires) correctly wired into communication wire to ensure unit will not operate in case of pump failure or blockage?		12	Is float in position?	
6	Is piping & wiring in accordance with manufacturer's instructions?		13	Is magnet facing upwards on float?	
7	Is pump correctly sized to handle condensate output of evaporator?		14	Is filter present in reservoir?	
			15	Has provision been made to prevent siphoning?	
			16	Is drain discharge hose clear of restrictions?	
			17	Is intake hose watertight?	
			18	Is breather tube installed and free of restrictions?	
			19	Is reservoir tightly clipped onto pump?	

ES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	✓	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	✓
1	¿Cumple el voltaje de la bomba con el voltaje de suministro del evaporador?		8	¿Se encuentra la carga hidrostática máxima dentro de los límites de la bomba?	
2	¿Se recibe alimentación suficiente para accionar la bomba?		9	¿Está la manguera de descarga el tamaño de 1/4" de d.i. de acuerdo con las instrucciones del fabricante?	
3	¿Está la bomba energizada permanentemente sin considerar la operación del evaporador?		10	¿Es hermética la manguera de descarga?	
4	¿Está instalado el fusible?		11	¿Está nivelada la bomba?	
5	¿Está el interruptor de derrames (alambres gris y morado) cableado correctamente al alambre de comunicación para garantizar que la unidad no funcione en caso de falla o bloqueo de la bomba?		12	¿Está el flotador en su posición?	
6	¿Cumplen las tuberías y cableado con las instrucciones del fabricante?		13	¿Está el imán dispuesto hacia arriba en el flotador?	
7	¿Tiene la bomba el tamaño correcto para procesar la cantidad de agua de condensación del evaporador?		14	¿Está el filtro presente en el depósito?	
			15	¿Se han tomado las medidas para evitar el sifonaje?	
			16	¿Está la manguera de descarga del desagüe libre de obstrucciones?	
			17	¿Está hermética la manguera de entrada?	
			18	¿Está instalada el tubo respirador, y es libre de obstrucciones?	
			19	¿Está el depósito firmemente unido a la bomba?	

Product Safety / Seguridad de producto

ENG

- CAUTION: The Mini Lime & Maxi Lime Pumps have been evaluated for use with water only.
- WARNING: Risk of electric shock. These pumps have not been investigated for use in swimming pool or marine areas.
- The means for isolation must be incorporated in the fixed wiring in accordance with wiring regulations.
- Ensure the pump is disconnected from the mains supply before carrying out any adjustments or servicing.

ES

- PRECAUCION: Las bombas Mini Lime y Maxi Lime han sido evaluada para utilizarse solamente con agua.
- ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica. Estas bombas no han sido probada en aplicaciones de piscinas o zonas marinas.
- Los metodos de aislamiento deben incorporarse en el cableado fijo de acuerdo con las regulaciones de cableado.
- Revise que la bomba esté desconectada de la red principal antes de llevar cabo ningun ajuste o servicio.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced with a special cord or assembly available from the manufacturer or it's service agent.
- Do not run these pumps dry.
- Always ensure the metal magnet in the float is facing upwards.
- Always ensure the pump is level.
- These Pumps are ideal for most working and living environments. They are not recommended where the environment is oily or particularly dusty.
- Acceptable for indoor use only.
- Non-submersible pumps.

- Si el cable de alimentación se estropea debe ser reemplazado por un cable original, suministrado por el fabricante o su distribuidor.
- No haga funcionar estas bombas en seco.
- Asegurarse siempre de que el imán de metal en el flotador esté apuntado hacia arriba.
- Asegurarse siempre de que la bomba esté nivelada.
- Las bombas estan ideal para la mayoría de los ambientes de trabajo y vivienda. No se recomienda para ambientes con mucho polvo o aceite.
- Solo es aceptable el uso en interiores
- Bombas no sumergible.


Installation Wall-mounted Lineset Cover – A Instalación Montado en la pared Cubierta de tubería de cobre – A

THIS SECTION COVERS ONLY ASP-ML-115, ASP-ML-230 OR ASP-ML-LG24 PUMPS FOR ASPEN SLIMLINE SERIES.

ESTA SECCION APPLICAR SOLO HASTA BOMBAS ASP-ML-115, ASP-ML-230 O ASP-ML-LG24 PARA LA SERIE ASPEN SLIMLINE.


- 1** **ENG**
Select left **(A)** or right **(B)** hand side of evaporator for lineset, drain & electrical connections.

ES
Seleccione el lado izquierdo **(A)** o derecho **(B)** del evaporador para conexiones de tubería de cobre, de drenaje y eléctricas.




- 2** **ENG**
Disassemble elbow. Place back part of elbow flat on wall at least 4" away from evaporator to allow space for flashing. Line up bottom of elbow with bottom of evaporator unit, make sure elbow is plumb, and secure to wall using screws and plugs provided.

ES
Desarme el codo. Ponga la parte posterior del codo contra la pared al menos a 4" de distancia del evaporador para permitir espacio para el vierteaguas. Alinee la parte inferior del codo con la parte inferior de la unidad del evaporador, revise que el codo esté a plomo, y asegure a la pared usando los tornillos y tapones provistos.



- 3** **ENG**
Insert 1 coupler into opening of elbow facing evaporator.


ES
Inserte 1 acoplador en la abertura del codo apuntando al evaporador.



Installation Wall-mounted Lineset Cover – A Instalación Montado en la pared Cubierta de tubería de cobre – A


- 4** **ENG**
Cut length of lineset cover to suit gap between evaporator and centreline of coupler, if necessary, trim exposed end of lineset cover to fit profile of evaporator. Disassemble lineset cover and fit bottom half between coupler and evaporator. Secure to wall using screws and plugs provided.

ES
Corte la longitud de la cubierta de tubería de cobre con el fin de adaptarse al espacio entre el evaporador y la línea central del acoplador, si es necesario, ajusta el extremo expuesto del cubierta de cobre para conforma con el perfil del evaporador. Desarme la cubierta de la tubería de cobre y ajuste la mitad inferior entre el acoplador y el evaporador. Asegure a la pared usando los tornillos y tapones provistos.




- 5** **ENG**
Insert second coupler into other opening of elbow.

ES
Inserte el segundo acoplador en la otra abertura del codo.



- 6** **ENG**
Measure distance between centreline of top coupler and ceiling, and cut length of lineset cover to suit. Disassemble lineset cover and fit bottom half onto wall between top coupler and ceiling. Ensure this is plumb and secure to wall using screws and plugs provided.

ES
Mida la distancia entre la línea central del acoplador superior y el techo, y corte la longitud de la cubierta de tubería de cobre con el fin de adaptarla a ella. Desarme la cubierta de tubería de cobre y ajuste la mitad inferior en la pared entre el acoplador superior y el techo. Asegúrese de que esté a plomo y fijela a la pared usando los tornillos y tapones provistos.



Installation Wall-mounted Lineset Cover – A Instalación Montado en la pared Cubierta de tubería de cobre – A


7

ENG

Temporarily remove both couplers from the elbow.

ES

Retire temporalmente ambos acopladores del codo.




8

ENG

Cut out area of ceiling above lineset cover.

ES

Corte el área del techo arriba de la cubierta de tubería de cobre.



9

ENG

INSTALLATION INSTRUCTIONS (FOR LINESET COVERS A AND B) CONTINUED IN SECTION CALLED 'INSTALLATION – PUMP ASSEMBLY'. (PG 11)

ES

LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (PARA CUBIERTAS DE TUBERÍA DE COBRE A Y B) CONTINÚA EN LA SECCIÓN QUE SE LLAMA 'INSTALACIÓN – ENSAMBLAJE DE LA BOMBA'. (PG 11)

Installation Wall-mounted Lineset Cover – B Instalación Montado en la pared Cubierta de tubería de cobre – B

**THIS SECTION APPLIES ONLY TO THE FOLLOWING PUMPS:
ASP-MLS-115 & ASP-MLS-230 FOR SLIMDUCT SD77 & LINEHIDE CD 75 SERIES.
ASP-MLF-115, ASP-MLF-230 FOR FORTRESS LD92 SERIES.**

**ESTO SECCION APPLICA SOLO HASTA LOS SIGUENTE BOMBAS:
ASP-MLS-115 & ASP-MLS-230 PARA SLIMDUCT SD77 Y LINEHIDE CD 75 SERIE.
ASP-MLF-115, ASP-MLF-230 PARA FORTRESS LD92 SERIE.**


1

ENG

Select left (A) or right (B) hand side of evaporator for lineset, drain & electrical connections.

ES

Seleccione el lado izquierdo (A) o derecho (B) del evaporador para conexiones de tubería de cobre de drenaje y eléctricas.




2

ENG

Disassemble elbow. Place back part of elbow flat on wall at least 4" away from unit to allow space for flashing. Line up bottom of elbow with bottom of evaporator unit, make sure elbow is plumb, and secure to wall using screws and plugs provided.

ES

Desarme el codo. Ponga la parte posterior del codo contra la pared al menos a 4" de distancia de la unidad para permitir espacio para el vierteaguas. Alinee la parte inferior del codo con la parte inferior de la unidad del evaporador, revise que el codo esté a plomo, y asegure a la pared usando los tornillos y tapones provistos.




3

ENG

Cut length of lineset cover to suit gap between evaporator and elbow, allowing for 3/4" protrusion into elbow. If necessary, trim exposed end of lineset cover to fit profile of evaporator. Disassemble lineset cover and fit bottom half onto wall between elbow and evaporator. Secure to wall using screws and plugs provided.

ES

Corte la longitud de la cubierta de tubería de cobre con el fin de adaptarla al espacio entre el evaporador y el codo, tomando en cuenta la protuberancia de 3/4" hacia el codo. Si es necesario, ajusta el extremo expuesto del cubierta de tubería de cobre para conforma con el perfil del evaporador. Desarme la cubierta de tubería de cobre y ajuste la mitad inferior en la pared entre el codo y el evaporador. Asegure a la pared usando los tornillos y tapones provistos.




Installation Wall-mounted Lineset Cover – B Instalación Montado en la pared Cubierta de tubería de cobre – B

4 **ENG**

Measure distance between elbow and ceiling, allowing for 3/4" protrusion into elbow, cut length of lineset cover to fit. Disassemble lineset cover and fit bottom half onto wall between elbow and ceiling. Ensure this is plumb and secure to wall using screws and plugs provided.

ES

Mida la distancia entre el codo y el techo, tomando en cuenta la protuberancia de 3/4" hacia el codo, corte la longitud de la cubierta de tubería de cobre a fin de adaptarla. Desarme la cubierta de tubería de cobre y ajuste la mitad inferior en la pared entre el codo y el techo. Asegúrese de que esté a plomo y fíjela a la pared usando los tornillos y tapones provistos.




5 **ENG**

Cut out area of ceiling above lineset cover.

ES

Corte el área del techo arriba de la cubierta de tubería de cobre.



6 **ENG**

INSTALLATION INSTRUCTIONS (FOR LINESSET COVERS A AND B) CONTINUED IN SECTION CALLED 'INSTALLATION – PUMP ASSEMBLY'. (PG 11)

ES

LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (PARA CUBIERTAS DE TUBERÍA DE COBRE A Y B) CONTINÚA EN LA SECCIÓN QUE SE LLAMA 'INSTALACIÓN – ENSAMBLAJE DE LA BOMBA'. (PG 11)


Installation – Pump Assembly and wiring Instalación – Ensamblaje de la Bomba y Cableado

1 **ENG**

Locate pump in back part of elbow.

ES

Sitúe la bomba en la parte posterior del codo.




2 **ENG**

Measure distance between reservoir and drain outlet hose of evaporator, allowing 3/4" extra to slip over evaporator drain fitting. Cut green pump inlet hose to correct length.

ES

Mida la distancia entre el depósito y la manguera de salida de drenaje del evaporador, permitiendo 3/4" extra para instalar encima del accesorio de drenaje del evaporador. Corte la manguera verde de entrada de la bomba al largo correcto.




3 **ENG**

Connect pump inlet to evaporator drain hose outlet with cut to length green inlet hose and ensure tight fit.


ES

Conecte la entrada de la bomba a la salida de la manguera de drenaje del evaporador con manguera verde cortado a la longitud y asegure un ajuste firme.



Installation – Pump Assembly and wiring Instalación – Ensamblaje de la Bomba y Cableado


4 **ENG** FOR MINI LIME: Connect 1/4" i.d. vinyl discharge hose to barbed reducing connector at end of green discharge hose from pump and secure with a cable tie.
FOR MAXI LIME: 1/4" i.d. discharge hose from pump is insulated for first 39" to eliminate vibration, **DO NOT REMOVE INSULATION.** Connect 1/4" i.d. vinyl discharge hose to connector at end of this insulated hose and secure with a cable tie.
FOR MINI AND MAXI LIME: **DO NOT USE DISCHARGE HOSE LARGER THAN 1/4" id.**



ES POR MINI LIME: Conecte la manguera de descarga de plástico de 1/4" de d.i. al conector/redactor en el extremo del manguera de descarga verde del bomba y asegurela con un sujetador plástico.
POR MAXI LIME: La manguera de descarga de plástico de 1/4" de d.i. desde la bomba es aislar por el primero 39" para eliminar la vibración, **NO QUITARLO EL AISLAMIENTO.** Conecte la manguera de descarga de 1/4" de d.i. al conector en el extremo de la esta manguera aislamiento y asegurela con un sujetador plástico.
POR MINI Y MAXI LIME: **NO LA USE UNA MANGUERA DE DESCARGA MAS GRANDE QUE 1/4" de d.i.**


5 **ENG** Fit breather tube onto breather outlet on top of pump and ensure top of tube is above water level in drain tray.
NOTE: BREATHER TUBE IS CRITICAL TO CORRECT OPERATION OF PUMP AND MUST REMAIN FREE OF RESTRICTIONS AT ALL TIMES

ES Encaje el tubo respirador en la tapa del bomba y asegurese que el tope del tubo esté sobre el máximo de nivel de agua en la bandeja de desagüe.
NOTA: TUBO RESPIRADOR ES CRITICO PARA LA OPERACIÓN CORRECTO DE LA BOMBA Y PUEDE ESTAR LIBRE DE OBSTRUCCIONES EN TODO MOMENTO



6 **ENG** Channel discharge hose up through lineset cover to an appropriate drain point. Avoid restrictions which can kink or compress hose. **DO NOT USE DISCHARGE HOSE LARGER THAN 1/4" id**

ES Canalice la manguera de descarga arriba a través de la cubierta de cobre a un punto de drenaje adecuado. Evite las restricciones que pueden doblar o comprimir la manguera.
NO LA USE UNA MANGUERA DE DESCARGA MAS GRANDE QUE 1/4" de d.i.



Installation – Pump Assembly and wiring Instalación – Ensamblaje de la Bomba y Cableado

7 Wiring / Cableado

ENG **CONFIRM MAIN POWER SUPPLY IS ISOLATED.** THREAD POWER CABLE THROUGH EVAPORATOR TO TERMINATE AT INCOMING POWER TERMINALS. CONNECT POWER AND OVERFLOW ALARM WIRES ACCORDING TO RELEVANT DIAGRAM AND ATTACH WARNING LABEL TO FRONT OF TERMINAL COVER.
DO NOT USE A SEPARATE 115 or 230 VOLT OUTLET TO POWER PUMP AS THIS IS NOT FAIL SAFE AND MAY CAUSE AN OVERFLOW.

WIRING:
(1) Check that pump voltage conforms with evaporator voltage and that actual voltage supplied is sufficient to drive pump. **(2)** Wire pump power cable to incoming power terminals in evaporator so pump is permanently energized regardless of evaporator operation. **(3)** Connect inline fuse (1 amp) into one of the incoming power wires to pump. **(4)** Connect high level/overflow alarm, by removing communication wire from condenser from it's terminal in evaporator and connecting it to gray wire from pump with a wirenut (or crimped butt connector where mandated). **(5)** Connect purple wire to communication terminal in evaporator. This will prevent unit from operating in case of blockage or pump failure. Note this circuit can carry a maximum of 5 amps. If external alarm is required, connect N/O orange wire to alarm device as per detailed wiring diagram from our website. If no alarm is required, isolate orange wire with a wirenut.

Some evaporators provide numbered terminals for connection of the gray and purple overflow alarm wires directly into the PCB, refer to relevant factory approved diagrams for correct wiring instructions. Most VRF systems e.g. City Multi, ECO-I, VRF III and Multi-V require constant communication between all evaporators in the system so the communication wire cannot be used as part of the overflow alarm, refer to relevant factory approved diagrams for correct wiring instructions. **NOTE: CONNECTION OF THE HIGH LEVEL/OVERFLOW SWITCH IS MANDATORY AND FAILURE TO DO SO WILL INVALIDATE PUMP WARRANTY!**

ES **CONFIRME QUE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL ESTÉ AISLADA.** TIENDA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN POR EL EVAPORADOR DE MODO QUE LLEGUE A LOS TERMINALES ENTRANTES DE ALIMENTACIÓN. CONECTE LOS ALAMBRES DE ENERGÍA Y DE LA ALARMA DE DERRAME SEGÚN EL DIAGRAMA PERTINENTE Y ADHIERA LA ETIQUETA DE ADVERTENCIA EN LA PARTE DELANTERA DE LA CUBIERTA DEL TERMINAL. **NO USE TOMAS INDEPENDIENTES DE 115 ó 230 VOLTIOS PARA ALIMENTAR LA BOMBA, YA QUE ÉSTAS NO SON A PRUEBA DE FALLAS Y PUEDEN CAUSAR DERRAMES.**


CABLEADO:
(1) Verifique que el voltaje de la bomba coincida con el del evaporador y que el voltaje real suministrado sea suficiente para accionar la bomba. **(2)** Tienda el cable de alimentación de la bomba a los terminales entrantes en el evaporador de modo que la bomba cuente con energía permanentemente, sin importar la operación del evaporador. **(3)** Conecte el fusible en línea (1 amp) en uno de los cables entrantes de alimentación de la bomba. **(4)** Conecte la alarma de alto nivel/derrame, quitando el cable de comunicación del condensador desde su terminal en el evaporador y conectándolo al cable gris proveniente de la bomba con una tuerca de cable (o conector engarzado donde ello sea obligatorio). **(5)** Conecte el cable morado al terminal de comunicación en el evaporador. Esto evitará que la unidad opere en caso de bloqueo o fallas en la bomba. Observe que este circuito puede soportar un máximo de 5 amperios. Si no requiere de la alarma, se debiera aislar el cable naranja con una tuerca de cable.

Algunos evaporadores cuentan con las terminales marcadas o numeradas, para la conexión directa en la (tablilla de circuito impreso) PCB, de los cables morado y gris de la alarma de sobre nivel, consulte los diagramas aprobados de fabricante para las correctas instrucciones de alambrado y/o conexionado.
La mayoría de los sistemas VRF (Flujo Variable de Refrigerante) como City Multi, ECO-I, VRF III and Multi-V requieren de una comunicación constante entre todos los evaporadores del sistema por lo que el cable de comunicación no puede ser usado como parte de la alarma de sobre nivel, consulte los diagramas aprobados de fabricante para las correctas instrucciones de alambrado y/o conexionado.
NOTA: LA CONEXION DEL INTERRUPTOR POR ALTO NIVEL/DERRAME ES FUNDAMENTAL Y SI NO SE REALIZA, SE INVALIDARA LA GARANTIA DE LA BOMBA!


Installation – Pump Assembly and wiring Instalación – Ensamblaje de la Bomba y Cableado

7


MINI LIME 115V AC / CA




MINI LIME 208 / 230V & UNIVOLT AC / CA



MAXI LIME 115V AC / CA



MAXI LIME 208 / 230V AC / CA



***THESE ARE TYPICALLY THE COMMUNICATIONS TERMINALS IN SINGLE AND MULTIZONE SYSTEMS. VRF SYSTEMS ARE WIRED DIFFERENTLY, REFER TO FACTORY APPROVED DIAGRAMS FOR CORRECT WIRING INSTRUCTIONS.**

***TÍPICAMENTE ESTÁS SON TERMINALES DE COMUNICACIÓN EN SISTEMAS DE UNA ZONA Y MULTI-ZONA. LOS SISTEMAS VRF (FLUJO VARIABLE DE REFRIGERANTE) SON ALAMBRADOS DE MANERA DIFERENTE, CONSULTE LOS DIAGRAMAS APROBADOS DE FÁBRICA PARA LAS CORRECTAS INSTRUCCIONES DE ALAMBRADO Y/O CONEXIONADO.**

NOTE: NO GROUND IS REQUIRED FOR MAXI LIME PUMPS AS THEY ARE CLASS II APPLIANCES.

NOTA: NO SE REQUIERE PUESTA A TIERRA PARA BOMBAS MAXI LIME, PUES SE TRATA DE APARATOS CLASE II.

THESE ARE GENERIC DIAGRAMS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY AS WIRING PROTOCOLS VARY FROM ONE MINISPLIT MANUFACTURER TO ANOTHER.

ÉSTOS SON DIAGRAMAS GENÉRICOS SÓLO PARA FINES DE REFERENCIA, YA QUE LOS PROTOCOLOS DE CABLEADO VARIAN ENTRE LOS FABRICANTES DE UNIDADES MINISPLIT.

FACTORY APPROVED WIRING DIAGRAMS FOR MOST MODELS OF ALL MAJOR MINISPLIT BRANDS CAN BE FOUND ON OUR WEBSITE AT www.airtecproducts.com or call 1 800 324-7832 for onsite assistance.

LOS DIAGRAMAS DE CABLEADO APROBADOS POR LA FÁBRICA PARA TODOS LOS PRINCIPALES MODELOS DE MARCAS DE UNIDADES MINISPLIT SE PUEDEN ENCONTRAR EN NUESTRO SITIO WEB: www.airtecproducts.com o bien puede llamar al 1 800 324-7832 para solicitar asistencia en terreno.

Installation – Pump Assembly and wiring Instalación – Ensamblaje de la Bomba y Cableado


8

ENG

TEST PUMP OPERATION BY POURING WATER INTO EVAPORATOR DRAIN PAN. PUMP MAY BE NOISY ONLY WHILE AIR IS EXPELLED DURING INITIAL START-UP. **IF NOISE PERSISTS AFTER START-UP, THIS INDICATES A SIPHONING OR AIR LEAKAGE PROBLEM, DO NOT RUN PUMP!** CHECK THAT ALL CONNECTIONS ARE WATERTIGHT TO ELIMINATE AIR IN HOSES. REFER TO "PREVENTION OF SIPHONING" SECTION ON PAGE 4 AND TO DETAILED "GUIDELINES FOR CORRECT INSTALLATION OF DISCHARGE HOISING" ON LAST PAGES OF THIS MANUAL. REFER ALSO TO TROUBLESHOOTING GUIDE ON PAGE 17.

ES

COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA VERTIENDO AGUA EN LA BANDEJA DE DESAGÜE DEL EVAPORADOR. LA BOMBA PUEDE SER RUIDOSO SOLAMENTE MIENTRAS SE EXPELE AIRE DURANTE EL ARRANQUE INICIAL. **SI PERSISTE EL RUIDO DESPUES DEL ARRANQUE, EL INDICAR UNA PROBLEMA DE SINFONAJE O FUGAS DE AIRE, NO HAGA FUNCIONAR LA BOMBA!** COMPROBAR QUE TODOS LOS CONEXIONES ESTEN HERMÉTICAS PARA ELIMINAR EL AIRE DE LAS MANGUERAS. REFERIR A LA SECCION "PREVENCIÓN DEL SINFONAJE" EN LA PAGINA 4 Y LA PLANTILLA "GUIA PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA MANGUERA DE DESCARGA", EN ULTIMO PAGINAS DE ESTA MANUAL. SI ES NECESARIO, REFERIR TAMBIEN A LA GUIA LOCALIZACIÓN DE FALLAS EN LA PAGINA 17.



9

ENG

CHECK FOR LEAKS ON INLET AND OUTLET SIDE OF PUMP.

ES

COMPROBAR SI HAY FUGAS EN LOS LADOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA BOMBA.

10

ENG

CHECK FOR EXCESSIVE NOISE OR VIBRATION.

ES

COMPROBAR SI HAY EXCESO DE RUIDO O VIBRACIÓN.

DO NOT LEAVE SITE BEFORE ENTIRE CONDENSATE DRAIN INSTALLATION IS THOROUGHLY TESTED FOR CORRECT AND CONSISTENT OPERATION.

NO SE VAYA ANTES DE QUE TODA LA INSTALACIÓN DE DRENAJE DE CONDENSADO ESTÉ TOTALMENTE PROBADA EN CUANTO A SU FUNCIONAMIENTO CORRECTO Y CONSTANTE.

Installation – Lineset Instalación – Tubería de cobre


11

ENG

Lead lineset and power/control wires from evaporator through space provided in elbow into lineset cover bottom and up into ceiling. Check that breather tube from pump is channeled up inside lineset cover and is free of restrictions.

ES

Guíe las tuberías de cobre y los cables de alimentación/control desde el evaporador a través del espacio provisto en el codo dentro de la parte inferior en la cubierta de tubería de cobre y en el techo. Revise que el tubo respirador de la bomba esté canalizado hacia arriba dentro de la cubierta de la tubería de cobre y es libre de obstrucciones.



Installation – Pump Assembly Instalación – Ensamblaje de la Bomba

12a

ENG

Lineset Cover – A:

Fit both couplers back into position in elbow then clip both lengths of lineset cover top and the elbow front into position.

ES

Cubierta de tubería de cobre – A:

Ponga ambos acopladores nuevamente en posición en el codo luego sujete con abrazaderas ambos tramos de la parte superior de la cubierta de la tubería de cobre y la parte delantera del codo en posición.



12b

ENG

Lineset Cover – B:

Clip both lengths of lineset cover top into position then clip elbow front into position.

ES

Cubierta de tubería de cobre – B:

Sujete con abrazaderas ambos tramos de la parte superior de la cubierta de tubería de cobre luego sujete la parte delantera del codo en posición.




13

ENG

Remove backing paper from ceiling plate and fit this onto vertical lineset cover to frame point where it meets ceiling.

ES

Retire el papel del respaldo de la placa del techo y encájela en la cubierta de tubería de cobre vertical al punto de enmarcado donde se encuentra con el techo.




14

ENG

Remove backing paper from evaporator flashing and fit onto lineset cover to flash off joint between lineset cover and evaporator.

ES

Retire el papel de respaldo del vierteaguas del evaporador y póngalo en la cubierta de tubería de cobre con el fin de emparejar la junta entre dicha cubierta y el evaporador.



BEFORE SERVICING OR TROUBLESHOOTING DISCONNECT PUMP FROM POWER SUPPLY.
ANTES DE DAR SERVICIO O LOCALIZAR AVERÍAS DESCONECTE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE LA BOMBA.


Servicing / Servicio

ENG

This pump, like all mechanical equipment, requires periodic and regular maintenance. At 6 month intervals, the front cover should be removed, the reservoir unclipped from the pump, and the reservoir, filter, float and float retainer should be thoroughly cleaned prior to reassembly with an anti bacterial cleansing solution. If float is removed for cleaning, ensure that float is replaced with magnet facing upwards.*

ES

Esta bomba, como todo equipamiento mecánico, requiere mantenimiento periódico y regular. Cada seis meses limpiarse bien el depósito, el filtro y el flotador con uso de un limpiador bactericida, además deben revisarse todos las mangueras en busca de fugas. Si el flotador puede ser quitar para limpiar, asegurarse que el flotador este en posición correcta con el imán apuntando hacia arriba.*



Troubleshooting / Localización de Averías

ENG

Fault: Pump runs all the time

- Is float positioned with magnet facing upwards?
- Is the float located inside the reservoir around the sensor column?
 - Is the top clipped firmly on to the reservoir?
- Is there sludge inside the reservoir preventing the float from resting on the reservoir bottom? This may occur if pump has been operated for some time without cleaning. Clean with an anti bacterial cleansing solution. NOTE: The pump will only switch off when the float is actually resting on the bottom of reservoir.
- Does evaporator produce more condensate than pump can handle. If so, pump is too small and must be replaced with a different type.

Fault: Pump runs but does not pump any water

- Is drain outlet hose from evaporator connected onto drain inlet nipple on reservoir?
 - Are there any restrictions in drain hose?
 - Is discharge hose connected to pump outlet barb?
 - Are there any restrictions in discharge hose or breather tube?
 - Check that reservoir, filter and discharge hose are free of sludge or debris.

Fault: Pump doesn't operate at all

- Is power reaching the pump?
 - Check fuse for continuity.
 - Is it correctly wired?
 - Does the pump voltage match the evaporator voltage?
 - Is there sufficient voltage at evaporator terminals to drive pump.
- Is pump very hot? A thermal cut out may have been activated to protect pump. This will automatically reset once the pump has cooled down.

ES

Avería: La bomba funciona permanentemente

- Está el flotador dispuesto con el imán hacia arriba?
- ¿Está el flotador dentro del depósito alrededor de la columna del sensor?
 - ¿Está la tapa del depósito asentada firmemente en el depósito?
- ¿Hay lodo o suciedad que impida que el flotador baje? Esto puede ocurrir si no se da mantenimiento a la bomba periódicamente. Es necesario limpiar con una solución antibacteriana. NOTA: La bomba sólo apagar cuando el flotador esté realmente posado en el fondo del depósito.
- ¿Produce el evaporador más agua de condensación de la que pueda procesar la bomba? De ser así, la bomba es demasiado pequeña y se debe reemplazar por una distinta.

Avería: La bomba funciona pero no bombea agua


- ¿Se encuentra la manguera de desagüe del evaporador conectada a la entrada de desagüe en el depósito?
 - ¿Hay obstrucciones en la manguera de desagüe?
 - ¿Está la manguera de descarga conectada a la punta de la salida de la bomba?
 - ¿Hay obstrucciones en la manguera de descarga o en el tubo respirador?
 - Comprobar que el depósito, filtro y manguera de descarga estén libres de lodo o suciedad.

Avería: La bomba no funciona en absoluto

- ¿Recibe alimentación la bomba?
 - Comprobar la continuidad del fusible.
 - ¿Está cableada correctamente?
 - ¿Coincide el voltaje de la bomba con el del evaporador?
 - ¿Hay suficiente voltaje en los terminales del evaporador para accionar la bomba.
- ¿Esta muy caliente la bomba? Puede que se haya activado una corte termico para protegerla. Una vez que se haya enfriado, la bomba se restablecera automaticamente.

WARNING/CAUTION:

1. THESE PUMPS ARE APPROVED FOR USE WITH WATER ONLY.
2. DO NOT USE THESE PUMPS IN OILY OR VERY DUSTY ENVIRONMENTS.
3. RISK OF ELECTRIC SHOCK. CLASS 1 PUMPS (MINI LIME) MUST BE CORRECTLY GROUNDED USING GROUND CONDUCTOR SUPPLIED.
4. ALWAYS CONFIRM ACCEPTABLE NOISE LEVEL BEFORE INSTALLING ANY CONDENSATE PUMP IN A BEDROOM OR OTHER NOISE SENSITIVE AREA.
5. THESE PUMPS CAN ONLY OPERATE IN A VERTICAL POSITION.
6. DO NOT INSTALL UPSIDE DOWN!
7. SIZE PUMPS TO HANDLE MAXIMUM CONDENSATE FLOW UNDER WORST CASE CONDITIONS.
8. DO NOT USE DISCHARGE HOSE LARGER THAN 1/4" id.
9. CHECK THAT PUMP VOLTAGE MATCHES EVAPORATOR VOLTAGE BEFORE STARTING INSTALLATION.
10. INSTALL PIPE AND WIRE STRICTLY IN ACCORDANCE WITH MANUFACTURERS INSTRUCTIONS.
11. DO NOT OPERATE PUMP WITHOUT FILTER.
12. DO NOT RUN PUMP DRY, SERIOUS DAMAGE WILL OCCUR AND INVALIDATE WARRANTY.
13. INSPECT PUMP REGULARLY, CLEAN RESERVOIR AND FILTER AND ENSURE THAT FLOAT OPERATES FREELY AT ALL TIMES.
14. CAUTION: DO NOT OPERATE THIS PUMP WHEN CLEANING CHEMICALS ARE PRESENT IN THE CONDENSATE DRAINAGE SYSTEM.
15. AFTER INITIAL INSTALLATION AND/OR MAINTENANCE, DO NOT LEAVE SITE UNTIL PUMP HAS BEEN TESTED FOR CORRECT OPERATION.



Guidelines for Installation of Discharge Hosing

ENG

IN ORDER TO FULLY UNDERSTAND THE OPERATION OF THESE PUMPS, IT IS NECESSARY TO UNDERSTAND SOME OF THEIR BASIC PRINCIPLES OF OPERATION:

All minisplit piston pumps share some common characteristics:

1. They are self priming.
2. They are water cooled.
3. They are water lubricated.

This means that when they are activated, they will self prime, however during this initial period they will draw in air and while this is happening they will be running both hot and dry.

Because of this, **they will emit a clicking noise which is entirely normal during the initial start up phase only**, (usually around 10 seconds or less) and this will stop when all of the air in the pump

IF THE CLICKING NOISE IS HEARD WHILE THE PUMP IS OPERATING AFTER THE INITIAL START UP HAS BEEN COMPLETED, THIS IS AN ABNORMAL SITUATION WHICH INDICATES THAT THERE IS A PROBLEM AND THE PUMP IS RUNNING WITHOUT COOLING OR LUBRICATION AND IS OVERHEATING.

This usually occurs in a split pump because the intake hose (1/4" clear vinyl hose between the reservoir and the pump) has emptied itself due to a siphoning effect created by atmospheric pressure.

THEREFORE IT IS VITAL THAT THE INTAKE HOSE IS KEPT FULL OF WATER AT ALL TIMES SO THAT NO AIR IS PRESENT FOR THE PUMP TO DRAW IN WHEN IT STARTS OPERATING.

AS LONG AS THE INTAKE HOSE REMAINS FULL OF WATER, EVERY TIME THE PUMP STARTS UP IT IS IMMEDIATELY COOLED AND LUBRICATED BY THE WATER FLOWING THROUGH IT AND WILL OPERATE AS DESIGNED, WITH MINIMAL NOISE.

EACH PUMP IS FITTED WITH A THERMAL OVERLOAD PROTECTOR WHICH WILL DEACTIVATE IT IN CASE OF OVERHEATING, HOWEVER, ONCE IT COOLS DOWN IT WILL BEGIN TO OPERATE AGAIN, AND IF THE PUMP IS ALLOWED TO CONTINUE TO OPERATE FOR A SUSTAINED PERIOD OF TIME IN THIS CONDITION, IT WILL FAIL.



In some applications, the vertical distance between the reservoir and the pump can be up to 6 feet and the longer this distance, the longer the pump will have to operate hot and dry before it evacuates the air from the intake tube and, therefore, the longer time it will have in which to damage itself.

If the end of the discharge hose is lower than the level of the drain pan in the evaporator, the weight of the water in the discharge hose plus atmospheric pressure on the water in the drain pan will cause the water to continue flowing, **EVEN AFTER THE PUMP HAS SWITCHED ITSELF OFF**, until all the water in the system has evacuated itself.



IMPORTANT NOTE:
USING DISCHARGE HOSE OTHER THAN THE SIZE SPECIFIED (1/4" ID)
MAY RESULT IN REDUCED PERFORMANCE.

INCORRECT**Failure to follow correct Discharge Hose installation will damage pump.**

1. Drain pan fills with water which flows into reservoir. Intake hose between reservoir and pump is empty (filled with air).
2. Rising water lifts float activating pump, which self primes by drawing water up from reservoir. During this period the pump is operating hot and dry and will click loudly. Once the air in the intake hose has been purged, water entering the pump cools and lubricates it so that the clicking noise becomes a low hum. Water flows through the pump and out of the discharge hose.



3. Water level in the reservoir has now receded enough to drop the float, deactivating the pump. However, the weight of the water in the discharge hose plus atmospheric pressure at the drain pan outlet forces the water remaining in the intake hose to continue flowing out through the pump until the reservoir, intake hose, pump and discharge hose are completely empty, at which point the siphoning stops.
4. As the evaporator produces more condensate, the drain pan again fills up with water which flows into the reservoir. Since the intake hose is filled with air again, the cycle repeats itself.



RESULT: EVERY TIME THE PUMP RUNS HOT AND DRY, IT SUSTAINS A SMALL AMOUNT OF DAMAGE WHICH CAUSES PREMATURE WEAR.

THE NEXT TIME THE PUMP STARTS UP DRY, IT MAY RUN FOR 11 SECONDS BEFORE IT COOLS DOWN, THE NEXT TIME 12 SECONDS AND SO ON. ALSO, WHILE THIS IS OCCURRING, THE PUMP IS CLICKING LOUDLY. THIS IS ACCEPTABLE DURING THE INITIAL START UP PHASE, BUT NOT ACCEPTABLE DURING SUBSEQUENT OPERATIONS OF THE PUMP.

WHEN YOU CONSIDER THAT THIS WILL OCCUR A NUMBER OF TIMES EVERY DAY OF THE COOLING SEASON IT IS EASY TO SEE THAT THE DAMAGE WILL RAPIDLY ACCUMULATE. IF THE PUMP IS ALLOWED OPERATE IN THIS CONDITION REPEATEDLY, THE NOISY PERIOD WILL GET LONGER AND LONGER OVER THE COOLING SEASON UNTIL THE CUSTOMER COMPLAINS OR THE PUMP EVENTUALLY FAILS.

THIS CAN EASILY BE AVOIDED BY INSTALLING THE DISCHARGE HOSE CORRECTLY WITH AN AIR GAP WHICH WILL EQUALIZE THE ATMOSPHERIC PRESSURE AND ELIMINATE THE SIPHONING EFFECT.

CORRECT**Typical sequence of operation for correct Discharge Hose installation with air gap.**





1. Drain pan fills with water which flows into reservoir. Intake hose between reservoir and pump is empty (filled with air).
2. Rising water lifts float, activating pump, which self primes by drawing water up from reservoir. During this period the pump is operating hot and dry and will click loudly. Once the air in the intake hose has been purged, water entering the pump

cools and lubricates it so that the clicking noise becomes a low hum. Water flows through the pump and out of the discharge hose.

3. Water level in the reservoir has now receded enough to lower the float which deactivates the pump, however, since an air gap is included in the discharge hose, atmospheric pressure is equalized at both ends of the hose system so the

siphoning effect cannot occur and **THE INTAKE HOSE REMAINS FILLED WITH WATER.**

4. The drain pan again fills up with water which flows into the reservoir and activates the pump. **THE INTAKE HOSE IS ALREADY FILLED WITH WATER,** so no air is sucked in, and the pump is immediately cooled and lubricated. **NO CLICKING NOISE IS HEARD.**




THE PUMP IS NOW OPERATING ENTIRELY WITHIN NORMAL PARAMETERS AND IS IN NO DANGER OF OVERHEATING OR FAILING.

NOTE: THIS APPLIES ONLY TO INSTALLATIONS WHERE THE POINT AT WHICH THE CONDENSATE WATER EMERGES FROM THE DRAIN HOSE OR PIPE IS BELOW THE DRAIN PAN IN THE EVAPORATOR.

IF THE END OF THE PUMP DISCHARGE HOSE OR PIPE IS ABOVE THE LEVEL OF THE DRAIN TRAY IN THE EVAPORATOR NO SIPHONING CAN OCCUR AND AN AIR GAP IS NOT REQUIRED.

ADVERTENCIA:

1. ESTAS BOMBAS ESTAN APROBADA SOLAMENTE PARA USO CON AGUA.
2. NO LA USE EN AMBIENTES ACEITOSOS NI CON MUCHO POLVO.
3. PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA. LAS BOMBAS DE CLASE 1 (MINI LIME) DEBEN ESTAR CONECTADA CORRECTAMENTE A TIERRA USANDO EL CONDUCTOR A TIERRA SUMINISTRADO.
4. SIEMPRE CONFIRME QUE EL NIVEL DE RUIDO ES ACEPTABLE ANTES DE INSTALAR CUALQUIER BOMBA DE CONDENSADOS EN UN DORMITORIO U OTRO AREA SENSIBLE AL RUIDO.
5. ESTAS BOMBAS PUEDEN FUNCIONAR SOLAMENTE EN POSICIÓN VERTICAL.
6. ¡NO LA INSTALE BOCA ABAJO!
7. SELECCIONE LAS BOMBAS PARA RECIBIR MÁXIMO FLUJO DE CONDENSADO BAJO LAS PEORES CONDICIONES DEL CASO.
8. NO LA USE UNA MANGUERA DE DESCARGA MAS GRANDE QUE 1/4" de d.i.
9. COMPROBAR QUE EL VOLTAJE DE LA BOMBA CUMPLEAN CON EL VOLTAJE DE SUMINISTRO DEL EVAPORADOR ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.
10. INSTALE, PONGA TUBERÍAS Y CABLES ESTRICTAMENTE EN CONFORMIDAD CON LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.
11. NO HAGA FUNCIONAR LA BOMBA SIN EL FILTRO.
12. NO HAGA FUNCIONAR LA BOMBA EN SECO, OCURRIRÁN DAÑOS GRAVES QUE DEJARÁN NULA LA GARANTÍA.
13. INSPECCIONE LA BOMBA REGULARMENTE Y LIMPIE EL DEPOSITO Y EL FILTRO, EL INTERRUPTOR DE FLOTADOR DEBE FUNCIONAR LIBREMENTE EN TODO MOMENTO.
14. PRECAUCIÓN: NO OPERAR ESTÁ BOMBA CUANDO EN EL SISTEMA DE DESAGUE ESTÉN PRESENTES PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA.
15. DESPUÉS DE INSTALACIÓN INICIAL, O MANTENIMIENTO, NO SE VAYA SIN HABER PROBADO EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL BOMBA.



Gua para la Instalación de la Manguera de Descarga

ES

CON EL OBJETIVO DE ENTENDER COMPLETAMENTE LA OPERACIÓN DE ESTAS BOMBAS, ES NECESARIO ENTENDER ALGUNOS DE SUS PRINCIPIOS BÁSICOS DE OPERACIÓN:

Todas las bombas de pistón para minisplit comparten algunas características comunes:

1. Son autocebantes.
2. Son enfriadas por agua.
3. Son lubricadas por agua.

Esto significa que cuando son activadas, se auto-purgarán, sin embargo durante el periodo inicial succionarán aire y mientras esto, está ocurriendo estas trabajarán calientes y secas.

Debido a lo anterior, **las bombas emitirán un ruido como de golpeteo. lo cual es enteramente normal solo durante la fase de arranque inicial.** (usualmente son alrededor de 10 segundos o menos) y este se detendrá cuando todo el aire dentro de la bomba se ha purgado y la bomba se enfriará y lubricará con el agua que está fluyendo a través de está.

SI EL RUIDO ES ESCUCHADO MIENTRAS LA BOMBA ESTÁ EN OPERACIÓN DESPUES DE QUE EL ARRANQUE INICIAL HA SIDO COMPLETADO, ESTÁ ES UNA SITUACIÓN ANORMAL, LA CUAL INDICA QUE HAY UN PROBLEMA Y QUE LA BOMBA ESTÁ TRABAJANDO SIN ENFRIAMIENTO O LUBRICACIÓN Y SE ESTÁ SOBRECALENTANDO

Esto usualmente ocurre en una bomba "Split" por que la manguera de entrada de plástico de 1/4" que conecta la bomba con el depósito se ha vaciado por el efecto de sifón.

POR ESO ES VITAL QUE LA MANGUERA DE ENTRADA ALA BOMBA SE MANTENGA LLENA DE AGUA TODO EL TIEMPO, DE ESA MANERA NO HABRA AIRE QUE SEA SUCCIONADO POR LA BOMBA CUANDO ESTÁ EMPIECE A OPERAR.

TANTO COMO LA MANGUERA DE ENTRADA PERMANEZCA LLENA DE AGUA, CADA VEZ QUE LA BOMBA ARRANQUE SERA INMEDIATAMENTE ENFRIADA Y LUBRICADA POR EL AGUA QUE FLUYE ATRAVEZ DE ESTÁ COMO FUE DISEÑADA, CON UN MINIMO DE RUIDO.

CADA BOMBA ES EMSAMBLADA CON UNA PROTECTOR INTERNO DE SOBRECARGA EL CUAL DESCONECTARA EN CASO DE SOBRE CALENTAMIENTO, SIN EMBARGO UNA VEZ QUE SE HAYA ENFRIADO LA BOMBA VOLVERA A OPERAR, SI SE DEJA OPERAR LA BOMBA BAJO ESTÁ CONDICIÓN EN UN SUSTANCIAL TIEMPO, ESTÁ SE SOBRECALENTARA, ATASCANODOSE Y DESTRUYENODOSE.

En algunas aplicaciones, la distancia vertical entre el depósito y la bomba puede ser hasta 6 pies y, obviamente a distancias más largas la bomba tendrá que operar más tiempo caliente y seca antes de evacuar el aire en la manguera de entrada a la bomba, por lo que por ese tiempo más largo tendrá que ver con un daño más rápido a la bomba.

Si el final de la manguera de descarga es más bajo que el nivel de la bandeja de desagüe del evaporador, el peso del agua de la manguera de descarga mas la presión atmosférica en el agua en la bandeja de desagüe causaran que el agua continúe fluyendo, **AUN DESPUES DE QUE LA BOMBA SE HAYA DESCONECTADA POR SI MISMA**, hasta que toda el agua en el sistema haya sido evacuada por si sola.

NOTA IMPORTANTE:

USAR UNA MANGUERA DE TAMAÑO DIFERENTE AL ESPECIFICADO, (1/4" DE D.I.) AFECTARA MATERIALMENTE LOS DATOS PUBLICADOS Y QUIZA RESULTARA UN DESEMPEÑO MENOR.



INCORRECTO

Instalación de la manguera de descarga.

1. La bandeja de desagüe se llena con agua, la cual fluye hacia el depósito. La manguera de entrada entre el depósito y la bomba está vacía y llena con aire.



2. El nivel de agua levanta el flotador, activando la bomba, la cual se auto purga por la succión de agua del depósito. Durante este período la bomba está operando caliente y seca y golpeteará fuertemente. Una vez que el aire de la manguera de entrada ha sido purgado, el agua entrará enfriará y lubricará la bomba por lo que le ruido se convertirá en un zumbido bajo. El agua fluye a través de la bomba y sale por la manguera de descarga.

3. Ahora el nivel de agua en el depósito ha disminuido



lo suficiente para hacer descender el flotador desactivando así la bomba. Sin embargo, el peso del agua en la manguera de descarga aunada a la presión atmosférica en la bandeja de desagüe forzan a que el agua remanente dentro de la manguera de entrada a la bomba continúe fluyendo a través de la bomba hasta el depósito, la manguera de entrada y descarga de la bomba están completamente vacías, a un punto que el efecto sifón se detiene.

4. Tan pronto como el evaporador produce más condensados, la bandeja de desagüe se llena de nuevo con agua, la cual fluye al depósito. Al haber aire en la manguera de entrada, el ciclo se repite por sí solo.



LA PROBLEMA ES QUE CADA VEZ QUE LA BOMBA TRABAJE CALIENTE Y SECA, PROVOCA UN PEQUEÑO DAÑO, EL CUAL CAUSARÁ UN DESGASTE PREMATURO.

- LA SIGUIENTE VEZ QUE LA BOMBA ARRANQUE SECA, PUEDE SER QUE TRABAJE POR 11 SEGUNDOS ANTES QUE SE ENFRIE, LA SIGUIENTE VEZ 12 SEGUNDOS Y ASÍ SUCESIVAMENTE. MIENTRAS ESTO ESTE OCURRIENDO, LA BOMBA GOLPEARÁ FUERTEMENTE. ESTO ES ACEPTABLE DURANTE LA ETAPA DE ARRANQUE INICIAL, PERO DEFINITIVAMENTE ESTO NO ES ACEPTABLE DURANTE LA SUBSECUENTE OPERACIÓN DE LA BOMBA.
- ES FÁCIL DE OBSERVAR QUE EN LA ÉPOCA DE ENFRIAMIENTO ESTO OCURRIRÁ UN NÚMERO DE VECES POR DÍA, EL DAÑO SE ACUMULARÁ RAPIDAMENTE. SI SE PERMITE QUE LA BOMBA OPERE EN ESTA CONDICIÓN REPETIDAMENTE, LA PRESENCIA DEL RUIDO SERÁ MÁS CONTINUA, HASTA QUE EL CLIENTE SE QUEJE O EVENTUALMENTE LA EFICIENCIA DE LA BOMBA BAJE O FALLE.

ESTO FÁCILMENTE PUEDE SER EVITADO INSTALANDO CORRECTAMENTE DE LA MANGUERA DE DESCARGA CON UNA ABERTURA DE AIRE (AIR GAP) LA CUAL IGUALARÁ LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA Y ELIMINARÁ EL EFECTO SIFÓN.

CORRECTA

Instalación de la manguera de descarga incorporando una abertura de aire

1. La bandeja de desagüe se llena de agua la cual fluye al depósito. La manguera de entrada entre el depósito y la bomba está llena con aire.





2. El nivel de agua levanta el flotador, activando la bomba, la cual se auto purgará por la succión de agua desde el depósito. Durante este período la bomba operará caliente y seca, y golpeteará fuerte. Una vez que el aire de la manguera de entrada ha sido purgado, el agua entrante a la bomba enfriará y lubricará está, por lo que el

golpeteo cambiará a una zumbido bajo. El agua fluirá a través de la y saldrá por la manguera de descarga.

3. El nivel de agua en el depósito ha descendido lo suficiente para que el flotador baje y desactive la bomba, sin embargo, desde que se ha incluido una abertura de aire (air gap) en la manguera de descarga, la presión atmosférica esta igualada en ambos extremos de la manguera del sistema por eso el efecto sifón no podrá presentarse y

LA MANGUERA DE ENTRADA PERMANECE LLENA CON AGUA.

4. La bandeja de desagüe otra vez se llena con agua, la cual fluye al depósito y activa la bomba. **LA MANGUERA DE ENTRADA YA ESTÁ LLENA CON AGUA** de allí que no sea succionado aire, y la bomba es inmediatamente enfriada y lubricada. **NO SERÁ ESCUCHADO EL GOLPETEO.**



LA BOMBA AHORA ESTÁ OPERANDO ENTERAMENTE, CON PARÁMETROS NORMALES Y NO ESTÁ EN PELIGRO DE SOBRECALENTAMIENTO O REDUCCIÓN DE EFICIENCIA.

NOTA: ESTO APLICA SOLAMENTE PARA INSTALACIONES DONDE EL PUNTO AL CUAL EL AGUA DE CONDENSADOS TENDRÁ QUE SER EVACUADA DE LA MANGUERA DE DESCARGA O TUBO ESTE POR DEBAJO DE LA BANDEJA DE DESAGUE DEL EVAPORADOR.

SI EL FINAL DE LA MANGUERA DE DESCARGA O TUBO ESTÁ ARRIBA DEL NIVEL DE LA BANDEJA DE DESAGUE DEL EVAPORADOR NO OCURRIRÁ EL EFECTO SIFÓN Y NO ES REQUERIDA LA ABERTURA DE AIRE (AIR GAP).



HVAC ACCESSORY PRODUCT LINE

Airtec
Air diffusers

EZ-Trap
Condensate traps & switches

Fortress
Lineset covers

Slimduct
Lineset covers



Aspen
Mini condensate pumps

Novent
Locking refrigerant caps

Big Foot
AC rooftop mounting system

RectorSeal
AC equipment mounting

Slimduct
Condensate drain hose



RectorSeal®

2601 Spenwick Drive - Houston, TX 77055

ph: 713.263.8001 - 800.231.3345

fax: 713.263.7577 - 800.441.0051

www.rectorseal.com - Like Us on Facebook

Scan for more info



BRLDK 2/2012
961892